

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag @ mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам.
(наименование органа государственного надзора)

г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, тел. 2 11 62, E-mail: WWW.05.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о передаче дела на рассмотрение по подведомственности

«19» октября 2020г.

г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1
место составления: город, район

Я, Государственный инспектор по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам по
пожарному надзору Гасанов И.С.
(должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего определение)

рассмотрев материалы дела № 173 от «19» октября 2020г. на

МКОУ «Люксембургский агротехнологический лицей им. М.И. Шихсаидова»
(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведётся производство по делу или наименование юридического лица)

возбужденного по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

УСТАНОВИЛ:

19 октября 2020г. в 10 час. 00 мин при проведении внеплановой, выездной проверки за
соблюдением законодательства пожарной безопасности на территории, в здании и в помещениях
МКОУ «Люксембургский агротехнологический лицей им. М.И. Шихсаидова» по адресу: РД,
Бабаюртовский район, с. Люксембург, выявлены нарушения:

не исполнены пункты (1,7,8,10,11,13,14,15):

- На объекте защиты не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки)
в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта проверки состояния
огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки)
при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год. (ППР в РФ
№ 390: п. 21);

- На объекте защиты не организовано проведение проверки работоспособности системы и
средства противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, средств
пожарной сигнализации) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-
изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта
проверки. (ППР в РФ № 390: п. 61);

- Руководитель организации не заключил договор на обслуживание систем и средств
автоматической пожарной сигнализации. (ППР в РФ № 390: п. 63);

- На объекте защиты не разработана декларация пожарной безопасности. (ФЗ от 22.07.2008 г.
N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64);

- Не установлено специальное автоматическое устройство, дублирующее сигнал пожарной
сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 ч. 7);

- Настенные звуковые оповещатели системы оповещения и управления эвакуации людей при

пожаре монтированы с нарушениями действующих нормативно – правовых актов (расстояние от потолка до оповещателя менее 150 мм). (СП 3.13130.2009 п. 4.4);

- Спортивный зал объекта защиты не оборудован автоматической пожарной сигнализацией. (НПБ 110-03 таб. 1 СП 5. 13130.2009 Таб. А-1);

- Помещение кладовой на кухне объекта защиты не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. (НПБ 110-03 таб. 1 СП 5. 13130.2009 Таб. А-1).

(указываются время, место нарушения, статьи, пункты законодательных и (или) нормативных правовых актов, требования которых нарушены, основание для принятия решения)

Принимая во внимание, что в соответствии со ст.23. _____ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, данная категория дел подведомственна Мировой суд № 43 Бабаюртовского района РД Бабаюртовский район с. Бабаюрт ул. Дж Алиева 24,
(указывается орган, должностное лицо, которому подведомственно дело)

ОПРЕДЕЛИЛ:

Материалы дела об административном правонарушении № 173 от «19» октября 2020г. по признакам правонарушения предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ руководствуясь ст.29.9 КоАП РФ направить Мировой суд № 43 Бабаюртовского района РД Бабаюртовский район с. Бабаюрт ул. Дж Алиева 24,

(указывается орган, должностное лицо, правомочное рассматривать дело об административном правонарушении)

Определение вынес:

Государственный инспектор по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам по пожарному надзору Гасанов И.С.

должность, фамилия, инициалы



«19» октября 2020г.

с определением ознакомлен: 19.10.2020г Адигов Пазиль Камилович

дата, фιο лица, в отношении которого вынесено определение, фιο законного представителя юридического лица

подпись

копию настоящего определения направлена: _____

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Телефон доверия: ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Адиков Пазиль Камилович

Действителен с 03.04.2021 по 03.04.2022