

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8

по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам.

(наименование органа государственного надзора)

г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, тел. 2 11 62, E-mail: WWW.05.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0211

по делу об административном правонарушении

«19» ноября 2019г.

(дата рассмотрения дела)

г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1

(место рассмотрения дела)

Я, государственный инспектор по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Султанов М.Г.

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 315 от 19.11.2019г. установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Адигов Пазиль Камирович

Дата и место рождения 24.05.1962, с. Люксембург Бабаюртовского района РД

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. РД, Бабаюртовский район, с. Люксембург, 89285008842

Фактически проживающий(ая), тел.: РД, Бабаюртовский район, с. Люксембург, тел:89285008842

Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 8209 № 742957 выдан ТП УФМС России по РД в Бабаюртовском районе 19.11.2009г.

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет

Работающий(ая)/служащий(ая) МКОУ Люксембургский агротехнологический лицей им. М.И. Шихсаидова, Директор

(наименование и адрес организации, телефон)

19 ноября 2019г. в «10» час. «00» мин. при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности, на территории, в зданиях и помещениях МКОУ «Люксембургский агротехнологический лицей им. М.И. Шихсаидова», расположенный по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Люксембург,

допустил нарушения пожарной безопасности:

1. На объекте защиты не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год. (ППР в РФ № 390: п. 21)
2. В здании школы допущено хранение горючих материалов под лестничным маршем 1-го этажа. (ППР в РФ № 390: п. 23 «к»)
3. На объекте защиты, а именно в кабинете труда допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа. (ППР в РФ № 390: п. 35)
4. На объекте защиты, а именно в кабинете НВП допущена эксплуатация двери эвакуационного

выхода, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа. (ППР в РФ № 390: п. 35)

5. На объекте защиты, а именно в помещении кладовой 1-го этажа эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. (ППР в РФ № 390: п. 42 «в»)

6. Сети наружного противопожарного водопровода находятся в неисправном состоянии и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (ППР в РФ № 390: п. 55)

7. На объекте защиты не организовано проведение проверки работоспособности системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, средств пожарной сигнализации) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки. (ППР в РФ № 390: п. 61)

8. Руководитель организации не заключил договор на обслуживание систем и средств автоматической пожарной сигнализации. (ППР в РФ № 390: п. 63)

9. Руководитель организации (директор школы) не обеспечил осмотр и проверку огнетушителей на объекте защиты (отсутствует запись об осмотре или проверке в специальном журнале). (ППР в РФ № 390: п. 478)

10. На объекте защиты не разработана декларация пожарной безопасности. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

11. Не установлено специальное автоматическое устройство, дублирующее сигнал пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

12. В здании школы люк ведущий в чердачное помещение, выполнен с неустановленным пределом огнестойкости (не противопожарный). (ч. 2 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года, п. 8.4* СНиП 21-01-97*)

13. Настенные звуковые оповещатели системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре монтированы с нарушениями действующих нормативно – правовых актов (расстояние от потолка до оповещателя менее 150 мм). (СП 3.13130.2009 п. 4.4)

14. Спортивный зал объекта защиты не оборудован автоматической пожарной сигнализацией. (НПБ 110-03)

15. Помещение кладовой на кухне объекта защиты не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. (НПБ 110-03)

16. Не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" для здания котельной. На дверях названного здания отсутствуют соответствующие указатели (котельная). (ППР в РФ № 390: п. 20)

17. В спортивном зале 1-го этажа здания школы на пути эвакуации имеется перепад высот менее 45 см. (ч. 2 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года, п. 33, пп. «А» п. 36 ППР в РФ № 390, п. 6.28* СНиП 21-01-97*).

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание

ст. 4.3 КоАП РФ

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать

Директора Адикова Пазиля Камиловича

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
Предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде

штрафа в размере 6 000 (ШЕСТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ)

(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:

*Государственный инспектор по г. Кизляр,
Кизлярскому и Бабаюртовскому районам по
пожарному надзору Султанов М.Г.*

должность, инициалы и фамилия


подпись

М.П.
органа ГПН

Копию постановления получил(а)

«19» ноября 2019г.

дата, подпись

Адигов П.К.

фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, № почтового отделения и № квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу *«29» ноября 2019г.*

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

Индекс платежного документа: 605015000114218

Р/С 40101810600000010021 в УФК по Республике Дагестан (ГУ МЧС России по РД)

БИК: 048209001

ИНН: 0562059034

КПП: 057201001

ОКТМО: 82607000

Получатель: В ГРКЦ НБ РД БАНКА РОССИИ Счет № 04031783860

КБК: 17711627000016000140

УИН: 0008 0020 0211 19112019

Назначение платежа: Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности № 0211 от 19.11.2019

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 0211 от «19» ноября 2019г.г. исполнено: «__» _____ 2019 г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: «__» _____ 2019г.

Исх. № _____

Телефон доверия: ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а.т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам.
(наименование органа государственного надзора)

г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, тел. 2 11 62, E-mail: WWW.05.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ул. Октябрьская, 1
(место составления акта)

«19» ноября 2019 г.

(дата составления акта)

«14» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 290

«19» ноября 2019г по адресу: РД. Бабаюртовский район, с. Люксембург
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Кизляр, Кизлярского и Бабаюртовского районов по пожарному надзору Сосновского А.А. № 290 от 05 ноября 2019г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

МКОУ ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ имени М.И. Шихсаидова
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

_____ с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _____

_____ с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / 50 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам, г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, т. 2 11 62

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Директор Адиков П.К.

05.11.2019г. в 11 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

« » г. № _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор ОНД и ПР № 8 Султанов Магомедрасул Гамзаевич,
эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МКОУ Адиков Пазиль Камилович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия)

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	На объекте защиты не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год.	ППР в РФ № 390: п. 21	
2	В здании школы допущено хранение горючих материалов под лестничным маршем 1-го этажа.	ППР в РФ № 390: п. 23 «к»	
3	На объекте защиты, а именно в кабинете труда допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа.	ППР в РФ № 390: п. 35	
4	На объекте защиты, а именно в кабинете НВП допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа.	ППР в РФ № 390: п. 35	
5	На объекте защиты, а именно в помещении кладовой 1-го этажа эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	ППР в РФ № 390: п. 42 «в»	
6	Сети наружного противопожарного водопровода находятся в неисправном состоянии и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	ППР в РФ № 390: п. 55	
7	На объекте защиты не организовано проведение проверки работоспособности системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, средств пожарной сигнализации) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки.	ППР в РФ № 390: п. 61	
8	Руководитель организации не заключил договор на обслуживание систем и средств автоматической пожарной сигнализации.	ППР в РФ № 390: п. 63	
9	Руководитель организации (директор школы) не обеспечил осмотр и проверку огнетушителей на объекте защиты (отсутствует запись об осмотре или проверке в специальном журнале).	ППР в РФ № 390: п. 478	
	На объекте защиты не разработана декларация	ФЗ от 22.07.2008 г.	

10	пожарной безопасности.	N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ" ст. 64	
11	Не установлено специальное автоматическое устройство, дублирующее сигнал пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ" ст. 83 ч. 7	
12	В здании школы люк ведущий в чердачное помещение, выполнен с неустановленным пределом огнестойкости (не противопожарный).	ч. 2 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года, п. 8.4* СНиП 21-01- 97*	
13	Настенные звуковые оповещатели системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре монтированы с нарушениями действующих нормативно – правовых актов (расстояние от потолка до оповещателя менее 150 мм).	СП 3.13130.2009 п. 4.4	
14	Спортивный зал объекта защиты не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03 таб. 1 СП 5. 13130.2009 Таб. А-1	
15	Помещение кладовой на кухне объекта защиты не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03 таб. 1 СП 5. 13130.2009 Таб. А-1	
16	Не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для здания котельной. На дверях названной здания отсутствуют соответствующие указатели (котельная).	ППР в РФ № 390: п. 20	
17	В спортивном зале 1-го этажа здания школы на пути эвакуации имеется перепад высот менее 45 см.	ч. 2 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года, п. 33, пп. «А» п. 36 ППР в РФ № 390, п. 6.28* СНиП 21-01- 97*	

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор ОНД и ПР № 8 Султанов Магомедрасул Гамзаевич

«19» Ноября 2019г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«19» Ноября 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам.**

(наименование органа государственного надзора)

г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, тел. 2 11 62, E-mail: WWW.05.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 290/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» им. М.И. Шихсаидова*

Директору Адикову Пазилу Камиловичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Сосновского А.А. Отдел надзорной деятельности и про- № 290

филактической работы №8 по

г. Кизляр, Кизлярскому и

Бабаюртовскому районам.

(наименование органа ГПН)

от « 05 » ноября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 19 » ноября 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 19 » ноября 2019 г.

проведена проверка

Инспектором ОНД и ПР № 8 Султановым Магомедрасулом Гамзаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКОУ ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ им. М.И. Шихсаидова

РД, Бабаюртовский район, с. Люксембург

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором Адиковым Пазилем Камиловичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

	его устранению и конкретного места выявленного нарушения	ного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	шения требования пожарной безопасности	выполнения (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год.	ППР в РФ № 390: п. 21	01.10.2020	
2	В здании школы допущено хранение горючих материалов под лестничным маршем 1-го этажа.	ППР в РФ № 390: п. 23 «К»	01.10.2020	
3	На объекте защиты, а именно в кабинете труда допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа.	ППР в РФ № 390: п. 35	01.10.2020	
4	На объекте защиты, а именно в кабинете НВП допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа.	ППР в РФ № 390: п. 35	01.10.2020	
5	На объекте защиты, а именно в помещении кладовой 1-го этажа эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	ППР в РФ № 390: п. 42 «В»	01.10.2020	
6	Сети наружного противопожарного водопровода находятся в неисправном состоянии и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	ППР в РФ № 390: п. 55	01.10.2020	
7	На объекте защиты не организовано проведение проверки работоспособности системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, средств пожарной сигнализации) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки.	ППР в РФ № 390: п. 61	01.10.2020	
8	Руководитель организации не заключил договор на обслуживание систем и	ППР в РФ № 390: п. 63	01.10.2020	

	средств автоматической пожарной сигнализации.			
9	Руководитель организации (директор школы) не обеспечил осмотр и проверку огнетушителей на объекте защиты (отсутствует запись об осмотре или проверке в специальном журнале).	ППР в РФ № 390: п. 478	01.10.2020	+
10	На объекте защиты не разработана декларация пожарной безопасности.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ" ст. 64	01.10.2020	✓
11	Не установлено специальное автоматическое устройство, дублирующее сигнал пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ" ст. 83 ч. 7	01.10.2020	?
12	В здании школы люк ведущий в чердачное помещение, выполнен с неустановленным пределом огнестойкости (не противопожарный).	ч. 2 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года, п. 8.4* СНиП 21-01-97*	01.10.2020	? +
13	Настенные звуковые оповещатели системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре монтированы с нарушениями действующих нормативно – правовых актов (расстояние от потолка до оповещателя менее 150 мм).	СП 3.13130.2009 п. 4.4	01.10.2020	?
14	Спортивный зал объекта защиты не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03 таб. 1 СП 5. 13130.2009 Таб. А-1	01.10.2020	?
15	Помещение кладовой на кухне объекта защиты не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03 таб. 1 СП 5. 13130.2009 Таб. А-1	01.10.2020	?
16	Не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для здания котельной. На дверях названной здания отсутствуют соответствующие указатели (котельная).	ППР в РФ № 390: п. 20	01.10.2020	✓ +
17	В спортивном зале 1-го этажа здании школы на пути эвакуации имеется перепад высот менее 45 см.	ч. 2 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года, п. 33, пп. «А» п. 36 ППР в РФ № 390, п. 6.28* СНиП 21-01-97*	01.10.2020	? +

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **октябре 2020 г.**


(квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР № 8 Султанов Магомедрасул Гамзаевич



(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» ноября 2019г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)


(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«19» ноября 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99

МК ОУ
ГБ

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Адиков Пазиль Камилович

Действителен с 03.04.2021 по 03.04.2022