

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Территориальный отдел Управления
по РД в г. Кизляре

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 937/1

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

МКОУ «Люксембургский Агротехнологический лицей им. М. И. Шихсаидова»,
расположенного по адресу: 368066, РД, Бабаюртовский р-н, с. Люксембург, ОГРН
1040501098659, ИНН 0505002745

Акт по результатам мероприятий по надзору № 937 от 28.02.18г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

Предлагаю:

- 1) уборочный инвентарь промаркировать, выделить спец. помещение или
шкаф в соответствии п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.04.2018г.
- 2) строго соблюдать правильное ведение журнала «Бракеража пищевых
продуктов и продовольственного сырья» в соответствии с
рекомендуемой формой 1 приложения 10, указывать полное
наименование пищевых продуктов, конечный срок реализации пищевой
продукции в соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок до 20.04.2018г.
- 2) соблюдать хранение чистых столовых приборов в пластмассовой
кассете ручками вверх в соответствии п. 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08;
Срок до 20.04.2018г.
- 3) сотрудникам лицея в личные медицинские книжки занести полные
сведения о проведенных профилактических прививках в соответствии с
национальным календарем проф. прививок и по эпид. показаниям,
работнику Гаджимурадовой З.А. пройти гигиеническое обучение и
аттестацию в соответствии ст. 34, 35, 36 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г.,
п.п. 11.8, 11.9, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 18, 19 Приложения 2
к Приказу Минсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда». Срок до 20.04.2018г.
- 4) представить заключительный акт медицинской комиссии по
результатам периодических медицинских осмотров работающих, что
является нарушением ст. 34 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 42 главы
III приложения 3 приказа Минсоцразвития РФ от 12.04.2011г.
№ 302н. Срок до 20.04.2018г.
- 5) обеспечить МКОУ «Люксембургский Агротехнологический лицей
им. М. И. Шихсаидова» готовые блюда безопасной в эпидемическом
отношении, соблюдать санитарно-эпидемиологический режим в пищеблоке

В соответствии МУК 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах». Срок: постоянно.
(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ «Люксембургский Агротехнологический лицей им. М.И. Шихсаидова» директор Адиков Пазиль Камирович

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания представить информацию в письменном виде до 20.04.2018 г. в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре по адресу: 368830 г. Кизляр, ул. Махачкалинская, 10, тел/факс: (87239) 3-31-09, e-mail: to-kizlvar@vandex.ru

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти МРОТ; на должностных лиц - в размере от десяти до двадцати МРОТ или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста до двухсот МРОТ.

Ведущий специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по РД в г.
Кизляре

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)


(подпись)

Нукаева А.А.

(фамилия, имя, отчество)


Расписка о получении Предписания

Предписание №937/1 от 28.02.2018г.

получил «28» 02 2018г.

Адиков Пазиль Камирович

ФИО


подпись

Территориальный отдел Управления
по РД в г. Кизляре

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 937/2

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

МКОУ «Люксембургский Агротехнологический лицей им. М.И. Шихсаидова»,
расположенного по адресу: 368066, РД, Бабаюртовский р-н, с. Люксембург, ОГРН
1040501098659, ИНН 0505002715

Акт по результатам мероприятий по надзору № 937 от 28.02.18г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

Предлагаю:

- 1) провести поэтапный капитальный ремонт во всех основных и вспомогательных помещениях лицея, внутреннюю отделку помещений привести удовлетворительное надлежащее состояние; ликвидировать дефекты, следы течи, сырость стен, потолков, в соответствии п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 01.08.2018г.
- 2) соблюдать норму площади на 1 обучающегося в учебных кабинетах (на 1 рабочее место норма не менее 2,5 м²) в соответствии п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 01.08.2018г.
- 3) учебную мебель промаркировать, заменить старую на новую в соответствии п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 01.08.2018г.
- 4) соблюдать расстановку учебной мебели с учетом группы роста обучающихся; расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной, от 1 парты до учебной доски в соответствии п. п. 5.5, 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 01.08.2018г.
- 5) кабинет химии оборудовать вытяжным шкафом в соответствии п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 01.08.2018г.
- 6) помещения лицея, кроме пищеблока оборудовать системой горячего водоснабжения; кабинеты химии, физики, биологии, домоводства, лаборантские оборудовать раковинами с подводом холодной и горячей воды в соответствии п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 01.08.2018г.
- 7) регулярно проводить замену перегоревших ламп в помещениях лицея п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 01.08.2018г.
- 8) классные доски в классах оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок в соответствии п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 01.08.2018г.
- 9) расписание уроков составлять в соответствии с требованиями главы X и приложения 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10: учитывать объем нагрузки в течение дня для учащихся 1-го класса, необходимость уровня нарастания учебной нагрузки к середине недели (вторник-среда), всегда учитывать необходимость проведения занятий физической культурой в числе последних уроков и проведения уроков с письменными заданиями после занятий физической культурой;

соблюдать максимальные величины недельной образовательной нагрузки в соответствии п.п.10.7;10.8 СанПиН 2.4.2.2821
Срок:до01.08.2018г.

10)оборудовать кабинет информатики гигиеническим требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам: в кабинете информатики оконные проемы оборудовать регулирующими устройствами типа жалюзи, занавесей, внешних козырьков, в соответствии с требованиями п.3.2СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» .Срок:до 01.08.2018г.

11)соблюдать естественное освещение рабочих мест в кабинете информатики в соответствии п. 6.1 СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. Срок до 01.08.2018г.

12)соблюдать расстановку компьютеров в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03: соблюдать расстояние между боковыми поверхностями мониторов с нормой не менее 1,2м; соблюдать естественное освещение рабочих мест в соответствии п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Срок до 01.08.2018г.

13)рабочие места в учебном помещении оборудовать стульями с подъемно-поворотными механизмами в соответствии с требованиями п.п. 9.5, 9.6,9.7СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Срок до 01.08.2018г.

14)перед входом в обеденный зал предусмотреть раковину для мытья рук с подводкой к ней холодной и горячей воды через смеситель и подсоединенная к канализации ; оборудовать электрополотенце или одноразовые полотенца в соответствии п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок:до01.08.2018г.

15)помещение пищеблока оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляции в соответствии п.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок:до01.08.2018г.

16)разделочные столы промаркировать в соответствии с требованиями п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок:до01.08.2018г.

17)в складском помещении установить приборы для измерения температуры и влажности воздуха. Срок:до01.08.2018г.

18)установить моечные ванны, предназначенные для мытья чайной и кухонной посуды, для первичной обработки пищевой продукции, для мытья рук персонала в соответствии п.3.3, 5.8, 8.7 приложения 1 к СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок:до01.08.2018г.

19)соблюдать обработку и хранение ветоши для мытья посуды в соответствии с требованиями п.5.3 СанПиН 2.4.5.2409-08: иметь емкости для обработки использованной ветоши и для хранения чистой ветоши. Срок:до01.08.2018г.

20)соблюдать хранение емкостей с дез. раствором ,выделить специально отведенное место в соответствии п.5.5 СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок:до01.08.2018г.

21)ванна для ополаскивания посуды не снабжена гибким шлангом с душевой насадкой, что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок:до01.08.2018г.

22)примерное двухнедельное меню составить в соответствии с учетом требований по массе порций блюд, пищевой и энергетической ценности ,содержания витаминов и минеральных веществ с требованиями п.п.6.4, 6.9, 6.10 и приложения 2 к СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок:до01.08.2018г.

23)строго соблюдать обработку емкостей для хранения суточных проб в соответствии приложения 11 к СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок:до01.08.2018г.

24)строго проводить ежедневную С-витаминизацию готовых третьих блюд. Срок до 01.08.18г.

25)строго соблюдать питьевой режим учащихся в соответствии главы X СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок до 01.08.18г.

25) получить санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию на медицинскую деятельность в соответствии п.1.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; ст.40 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ № 99 от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности». Срок до 01.08.2018г.

26) программу производственного контроля актуализировать, дополнить санитарными правилами и нормами, техническими регламентами, организовать производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии гл. II СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; главы XII СанПиН 2.4.2.2821-10, главы XIV СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.32 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.99г. Срок до 01.08.2018г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ «Люксембургский Агротехнологический лицей им.М.И.Шихсаидова» директор Адиков Пазиль Камирович

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания представить информацию в письменном виде до 01.08.2018г. в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г Кизляре по адресу: 368830 г.Кизляр, ул. Махачкалинская, 10, тел/факс:(87239) 3-31-09, e-mail: to-kizlyar@vandex.ru

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти МРОТ; на должностных лиц - в размере от десяти до двадцати МРОТ или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста до двухсот МРОТ.

Ведущий специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по РД в г.
Кизляре

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госстандизматор)


(подпись)

Нукаева А.А.
(фамилия, имя, отчество)

Расписка о получении Предписания

Предписание №937/2 от 28.02.2018г.

Адиков Пазиль Камирович

ФИО

получил «28» 02 2018г.


подпись

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Адиков Пазиль Камилович

Действителен с 03.04.2021 по 03.04.2022