

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала, ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, тел. 2 11 62, E-mail: WWW.05.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0017

по делу об административном правонарушении

«28» февраля 2018г.

(дата рассмотрения дела)

г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1,

(место рассмотрения дела)

Я, гос.инспектор ОНД и ПР № 6 по пожарному надзору, п/п-к в/с Мухтаров Ваха Мухтарпашаевич  
(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление.)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев постановление прокурора от 14.02.2018г. установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Адигов Пазиль Камирович

Дата и место рождения 24.05.1962 г. Люксембург

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. г. Люксембург, 8928 5008842

Фактически проживающий(ая), тел.: г. Люксембург, 8928 5008842

Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 82 09 № 742957 выдан ТП УФМС РФ по РД в Бабаюртовском районе 19.11.2009г.

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет

Работающий(ая)/служащий(ая) Директором Люксембургского АТЛ

(наименование и адрес организации, телефон)

12 февраля 2018г. в «12» час. «30» мин. при проведении выездной проверки за соблюдением законодательства о пожарной безопасности, в помещениях МКОУ Люксембургский АТЛ по адресу: г. Люксембург.

допустил нарушения пожарной безопасности:

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

- 1 - не обработаны огнезащитным составом сгораемые конструкции чердачного помещения. (ППР в РФ п. 21);
  - 2 - не обеспечивается исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и не организуется проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (ППР в РФ п.55);
  - 3? - план эвакуации не соответствует ГОСТу. (ППР в РФ п.7);
  - 4 - не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, (ППР в РФ п.63);
  - 5 - не обеспечен вывод сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны. (ФЗ –123 ст.89);
- т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание

ПОСТАНОВИЛ:

Адикова Пазия Камировича

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

Признать

**ВИНОВНЫМ** в совершении административного правонарушения, ответственность за которое  
Предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде

**штрафа в размере 6000 (ШЕСТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ)**

(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:

Государственный инспектор Мухтаров В.М.

должность, инициалы и фамилия



подпись

М.П.  
органа ГПН

Копию постановления получил(а)

«28» февраля 2018 г.

дата, подпись

Адиков П.К.

фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа, адрес направления дата отправления, № почтового отделения и № квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу «10» марта 2018г.

(заполняется при направлении постановления в подразделения Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

Индекс платежного документа: 605015000114218

Р/С 40101810600000010021 в УФК по Республике Дагестан (ГУ МЧС России по РД)

БИК: 048209001

ИНН: 0562059034

КПП: 057201001

ОКТМО: 82607000

Получатель: В ГРКЦ НБ РД БАНКА РОССИИ Счет № 04031783860

КБК: 17711627000016000140

УИН: 0006 020 0017 28022018

Назначение платежа: Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности № 0017 от 28.02.2018г.

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 0017 от «28» февраля 2018г. исполнено: «        »        2018 г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: «        »        2019г.

Исх. №       

Телефон доверия: ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Адиков Пазиль Камилович

Действителен с 03.04.2021 по 03.04.2022