



Утверждаю:
Директор лицея

Адигов П.К.
01.06.2017г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование МКОУ «Люксембургский Агротехнологический лицей им. М.И.Шихсаидова»

Место нахождения ('адрес') 368066, Россия, Республика Дагестан Бабаюртовский район. Село Люксембург. Ул. Батраева 82

Форма собственности объекта

муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МКОУ «Люксембургский Агротехнологический лицей им. М.И.Шихсаидова» . ИНН 0505002715. ОГРН 1040501098659. Вид права: оперативное управление. МР «Бабаюртовский район» 8 928 500 88 42 директор (собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1,2.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4 -
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4 -
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	20-24 см.	Отсутствует	Не требуется п. 4.1.12 -
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12 -

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- единократная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12 -
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- рельефная тактильная полоса за 0,80,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12 -
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12 -
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется -
- длина марша пандуса	К	не более 3,0 м.		п. 4.1.14 -
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14 -
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 2,8 x 8,0 м.		п. 4.1.15 -
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15 -
- на высоте	К	0,37 м.		п. 4.1.15 -
- на высоте	О	0,59 м.		п. 4.1.15 -
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15 -
Автостоянка			Отсутствует	Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/зезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.3 Не обеспечена система средств информационной поддержки на путях движения
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7 -
- продолжный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7 -
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8 -
Открытая лестница:			Отсутствует	Не требуется
- высота подьема ступеней	О, С	12-15 см.		п. 4.1.12 -
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12 -
- единая геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- рельефная тактильная полоса за 0,80,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12 -
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12 -
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14 -
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14 -
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 4.1.15 -
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15 -
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15 -
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15 -
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15 -
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:			Отсутствует	Не требуется
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- высота подьема ступеней	О, С	20-24 см.		п. 4.1.12 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12 -
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12 -
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 3,0 м.		п. 4.1.14 -
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14 -
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 2,8 x 8,0 м.		п. 4.1.15 -
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15 -
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,37 м.		п. 4.1.15 -
- на высоте	О	0,59 м.		п. 4.1.15 -
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15 -
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие		п. 4.1.14; п. 5.2.13 -
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0	Соответствует	п. 5.1.3 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- при наличии пандуса	К	или 1,5х1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3 -
Нескользкое покрытие	К, О, С	не менее 2,2 х 2,2 м. наличие	Соответствует	п. 5.1.3 -
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4 -
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5, не требуется, т.к. дверь автоматическая
Гамбур (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10 -
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,6 см.	Соответствует	п. 5.1.4 -
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4 -
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5, не требуется
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) - этаж 1 и 2 идентичны				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1 -
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,1 м	Соответствует	п. 5.2.1 -
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4 -
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7 -
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7 -
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				Межэтажная с 1 на 2 этаж
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	В наличии	п. 5.2.9 -
Поручни с одной сторон лестницы	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.2.15 - Поручень с одной стороны
Поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.2.15 - Поручень с одной стороны
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	соответствует	п. 5.2.10 -
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.10 -
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.12 -
Пандус, дублирующий внутренний лестницу (в зону оказания услуги):			Отсутствует	не требуется
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.		п. 5.2.13 -
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории 2	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13 -
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.2.13 -
1 (оручия вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 5.2.15 -
- на высоте	К	0,7 м.		п. 5.2.15 -
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15 -
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15 -
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15 -
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14 -
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.13, требуется
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			Отсутствует	Не требуется
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4 -
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4 -
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5 -
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует	Не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18 -
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18 -
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 -
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20 -
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20 -

2.4. Зона оказания услуги ³ — этаж 1 и 2 идентичны				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.		Отсутствует	Не требуется	
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%		п. 7.1.7 -
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7 -
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.7 -
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9 -
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9 -
Предприятия торговли		Отсутствует	Не требуется	

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории 2	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1 -
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1 -
Количество доступных расчетнокассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2 -
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2 -
Предприятия питания			Отсутствует	Не требуется
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7 -
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7 -
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7 -
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			Отсутствует	Не требуется
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9 -
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1 -
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8 -
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4 -
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1 -
Туалет в номере (на этаже):				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8 -
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4 -
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11 -
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11 -
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8 -
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4 -
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2 -
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9 -
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9 -
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 5.2.2 Расположение столов (парт) не позволяет обеспечить пространство для разворота кресла-коляски ввиду стесненных условий
2.5. Санитарино-гигиеническое помещение - этаж 1 и 2 идентичны				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Соответствует	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Соответствует	п. 5.3.6

2.6. Средства информации - этаж 1 и 2 идентичны

Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.1, требуется
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	Соответствует	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в заданных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Не соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6 Знаки и указатели в зонах движения отсутствуют
Речевые информаторы	С	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4, требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4, требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	+	+	#

Вход	+	+	+	+	#
Пути движения	-	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	+	+	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#	#
Средства информации	-	#	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен			X		
Объект недоступен	X	X		X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Необходимо обеспечить систему средств информационной поддержки на путях движения.
Вход	Соответствует
Пути движения	На лестнице на второй этаж необходимо установить второй поручень на высоте 0,9 м со стороны стены. Установить тактильные указатели на поручнях лестниц Обеспечить доступность для инвалидов 2-го этажа здания. Рассмотреть возможность установки подъемника.
Зона оказания услуги	Необходимо предусмотреть в кабинетах пространство для разворота кресел-колясок диаметром не менее 1,4 м
Санитарно-	Соответствует

Основные мероприятия по адаптации	
объекта	
гигиеническое	
помещение	
Средства информации	Необходимо обозначить специальными символами доступные элементы здания, указатели направления движения. Разместить знаки и указатели в зонах движения на высоте от 1,5 до 4,5 м. Разместить речевые информаторы Разместить световое текстовое табло для вывода оперативной информации

«01» июнь 2017 г.

Дата составления Паспорта

Заместитель директора по безопасности

Саилов М.А.