

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам.
(наименование органа государственного надзора)

г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, тел. 2 11 62, E-mail: WWW.05.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0211
по делу об административном правонарушении

«19» ноября 2019г.
(дата рассмотрения дела)

г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1
(место рассмотрения дела)

Я, государственный инспектор по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Султанов М.Г.

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 315 от 19.11.2019г. установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Адигов Пазиль Камилович

Дата и место рождения 24.05.1962, с. Люксембург Бабаюртовского района РД

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. РД, Бабаюртовский район, с. Люксембург, 89285008842

Фактически проживающий(ая), тел.: РД, Бабаюртовский район, с. Люксембург, тел:89285008842

Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 8209 № 742957 выдан ТП УФМС России по РД в Бабаюртовском районе 19.11.2009г.

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет

Работающий(ая)/служащий(ая) МКОУ Люксембургский агротехнологический лицей им. М.И. Шихсаидова, Директор

(наименование и адрес организации, телефон)

19 ноября 2019г. в «10» час. «00» мин. при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности, на территории, в зданиях и помещениях МКОУ «Люксембургский агротехнологический лицей им. М.И. Шихсаидова», расположенный по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Люксембург,

допустил нарушения пожарной безопасности:

1. На объекте защиты не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год. (ППР в РФ № 390: п. 21)
2. В здании школы допущено хранение горючих материалов под лестничным маршем 1-го этажа. (ППР в РФ № 390: п. 23 «к»)
3. На объекте защиты, а именно в кабинете труда допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа. (ППР в РФ № 390: п. 35)
4. На объекте защиты, а именно в кабинете НВП допущена эксплуатация двери эвакуационного

выхода, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа. (ППР в РФ № 390: п. 35)

5. На объекте защиты, а именно в помещении кладовой 1-го этажа эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. (ППР в РФ № 390: п. 42 «в»)

6. Сети наружного противопожарного водопровода находятся в неисправном состоянии и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (ППР в РФ № 390: п. 55)

7. На объекте защиты не организовано проведение проверки работоспособности системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, средств пожарной сигнализации) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки. (ППР в РФ № 390: п. 61)

8. Руководитель организации не заключил договор на обслуживание систем и средств автоматической пожарной сигнализации. (ППР в РФ № 390: п. 63)

9. Руководитель организации (директор школы) не обеспечил осмотр и проверку огнетушителей на объекте защиты (отсутствует запись об осмотре или проверке в специальном журнале). (ППР в РФ № 390: п. 478)

10. На объекте защиты не разработана декларация пожарной безопасности. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

11. Не установлено специальное автоматическое устройство, дублирующее сигнал пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

12. В здании школы люк ведущий в чердачное помещение, выполнен с неустановленным пределом огнестойкости (не противопожарный). (ч. 2 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года, п. 8.4* СНиП 21-01-97*)

13. Настенные звуковые оповещатели системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре монтированы с нарушениями действующих нормативно – правовых актов (расстояние от потолка до оповещателя менее 150 мм). (СП 3.13130.2009 п. 4.4)

14. Спортивный зал объекта защиты не оборудован автоматической пожарной сигнализацией. (НПБ 110-03)

15. Помещение кладовой на кухне объекта защиты не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. (НПБ 110-03)

16. Не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" для здания котельной. На дверях названной здания отсутствуют соответствующие указатели (котельная). (ППР в РФ № 390: п. 20)

17. В спортивном зале 1-го этажа здания школы на пути эвакуации имеется перепад высот менее 45 см. (ч. 2 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года, п. 33, пп. «А» п. 36 ППР в РФ № 390, п. 6.28* СНиП 21-01-97*).

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание

ст. 4.3 КоАП РФ

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать

Директора Адикова Пазилы Камиловича

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
Предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде

штрафа в размере 6 000 (ШЕСТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ)

(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:

Государственный инспектор по г. Кизляр,
Кизлярскому и Бабаюртовскому районам по
пожарному надзору Султанов М.Г.

должность, инициалы и фамилия



подпись

М.П.
органа ГПН

Копию постановления получил(а)

«19» ноября 2019г.

дата, подпись



Адилов П.К.

фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу «29» ноября 2019г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

Индекс платежного документа: 605015000114218

Р/С 40101810600000010021 в УФК по Республике Дагестан (ГУ МЧС России по РД)

БИК: 048209001

ИНН: 0562059034

КПП: 057201001

ОКТМО: 82607000

Получатель: В ГРКЦ НБ РД БАНКА РОССИИ Счет № 04031783860

КБК: 17711627000016000140

УИН: 0008 0020 0211 19112019

Назначение платежа: Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности № 0211 от 19.11.2019

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 0211 от «19» ноября 2019г.г. исполнено: « » 2019 г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « » 2019г.

Исх. № _____

Телефон доверия: ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Адиков Пазиль Камилович

Действителен с 03.04.2021 по 03.04.2022